



## CSN® KANAL LUFTERHITZER TYP 804



Lufterhitzer der Typenreihe 804 sind speziell entwickelt worden für die Verwendung in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik. Aufgrund der leichten Bauweise bieten diese Geräte für die Erwärmung strömender Luft optimale Voraussetzungen. Der verschraubte Kanal besteht serienmäßig aus Aluminium AlMg 3 mit umlaufendem, ungebohrtem Flansch nach DIN 24158, Bl.3, Reihe 3. Die Flanschbreite beträgt zwischen 25 und 35 mm. Der Heizeinsatz besteht aus glatten, nicht glühenden, austauschbaren Rundrohrheizkörpern.

### Verwendete Werkstoffe für unsere Lufterhitzer:

- Lufterhitzergehäuse aus Aluminium AlMg 3, optional Stahl verzinkt,
- CSN® Rohrheizkörper auswechselbar aus Edelstahl 1.4828
- Schutzart IP 42

### Optionen:

- Mit Temperaturwächter, Temperaturbegrenzer, elektronischen PT 100, Thermoelement
- Mit integriertem Ventilator (siehe Tabelle)



Typ 804	Abmessungen H x B x T / mm	Leistung KW	Anzahl der RHK	min. Luftdurchsatz	D T / K	max. Luftdurchsatz	D T / K
3,6-250	250 x 250 x 160	3,6	6	400	24	1500	6
5,4-250	250 x 250 x 240	5,4	9		36		10
9-400	250 x 250 x 300	9	15		60		16
6-400	400 x 250 x 160	6	6	600	26	2000	8
9-400	400 x 250 x 240	9	9		39		12
15-400	400 x 250 x 300	15	15		65		20
18-400	400 x 400 x 240	18	18		53		16
27-400	400 x 400 x 300	27	27		80		24
18-500	500 x 500 x 160	18	12	1800	27	4500	11
36-500	500 x 500 x 240	36	24		56		22
54-500	500 x 500 x 300	54	36		80		33
24-800	800 x 500 x 160	24	12	2400	27	7000	9
48-800	800 x 500 x 240	48	24		53		18
72-800	800 x 500 x 300	72	36		80		27
36-800	800 x 800 x 160	36	18	3600	27	12300	8
108-800	800 x 800 x 300	108	54		80		24

**Für eine optimale Regelung unserer Erhitzer empfehlen wir unsere elektrischen Steuerungen.**

### Ihre Ansprechpartner:

#### Jiang Yuqiang

Telefon: (02392) - 692 - 720  
Telefax: (02392) - 692 - 89720  
eMail: [jiang.yuqiang@schniewindt.de](mailto:jiang.yuqiang@schniewindt.de)

#### Björn Fernholz

Telefon: (02392) - 692 - 44  
Telefax: (02392) - 692 - 8944  
eMail: [bjoern.fernholz@schniewindt.de](mailto:bjoern.fernholz@schniewindt.de)